STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32



Rury
Rury prowadzone w kanałach zaizlowane pianką o grubości:
dla rur ø66 – 60mm
ø54 – 50mm
ø43 – 40mm
ø35 – 40mm
ø28 – 30mm
ø22 – 20mm
ø18 – 20mm

LEGENDA:

C11/600/500	grzejnik typ/wysokość(mm)/długość(mm)
	odpowietrznik automatyczny
n3,0	zawór termostatyczny prosty z płynną regulacją wstępną, i głowicą termostatyczną typu RTD – RA 2920 w wersji wzmocnionej
	zawór grzejnikowy powrotny prosty typ RL-1 3723
	zawór kulowy

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski 19-400 Olecko ul.Batorego 21/4				
Nazwa obiektu: BUDYNEK INTERNATU ZSLiZ W OLECKU - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.				
Adres obiektu: OLECKO UL.GOŁDAPSKA 27.				
Projektant :	Współpraca:	Sprawdzający:		
mgr inż. Bogusław Żyłyniec SUW-23/89	techn. bud. Jan Makowski SUW-141/85	mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW-1/96		
Skala: 1:100	Branża: sanitarna	Nazwa rysunku: Rozwinięcie instalacji co internatu.	Data: 07.2018.	Nr arkusza: 5