



ZAKŁAD USŁUG PRECYZ. ELEKTROTECH. ELEKTRON. 19-400 Olecko
I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE ul. Batorego 21/4

Nazwa obiektu: BUDYNEK INTERNATU ZSLIZ WOLECKU
- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

Adres obiektu: OLECKO UL. GOLDAPSKA 27.

Projektant: mgr inż. Bogusław Żytniec
Współpraca: techn. bud. Jan Makowski
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Ubranowicz

Skala: 1:100
Stan: sanitarna
Nazwa rysunku: Rzut piwnic internatu - instalacja co.
Data: 07.2018.
Nr arkusza: 1

grzejnik
typ/wysokość(mm)/długość(mm)
C11/600/500

odpowietrznik automatyczny
zawór termostaticzny prosty z płynną regulacją
wstępną, typ RTD-N
i głowicą termostaticzną typu RTD - RA 2920
w wersji wzmacnionej
zawór grzejnikowy powrotny prosty typ RL-1
3723
zawór kulowy

Rury
Rury prowadzone w kanałach zaizolowane pianką o grubości:
dla rur Ø66 - 60mm
Ø54 - 50mm
Ø43 - 40mm
Ø35 - 40mm
Ø28 - 30mm
Ø22 - 20mm
Ø18 - 20mm

0.15.	Magazyn
0.16.	Magazyn
0.17.	Magazyn
0.18.	Magazyn
0.19.	Korytarz
0.20.	Magazyn
0.21.	Magazyn
0.22.	Łazienka
0.23.	Magazyn
0.24.	Magazyn
0.25.	Magazyn - ziemniaki, warzywa
0.26.	Magazyn - jaja
0.27.	Magazyn prod. spożywczych
0.28.	Korytarz/schody

Nr pom.	Pomieszczenie
0.1.	Wiatrołap
0.2.	Sanitariat
0.3.	Katłownia
0.4.	Magazyn
0.5.	Rozdzielnia elektryczna
0.6.	Pokoje socjalny
0.7.	Szafnia
0.8.	Magazyn
0.9.	Wiatrołap
0.10.	Korytarz
0.11.	Pralnia
0.12.	Susznia
0.13.	Magazyn pościeli
0.14.	Łazienka /wc